

Sassari 09/09/19

Trasmissione via PEC, mail e Fax:

Comune di Sassari	protocollo@pec.comune.sassari.it
Comune di Ittiri	protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it
Comune di Ossi	protocollo@pec.comune.ossi.ss.it
Comune di Tissi	protocollo@pec.comune.tissi.ss.it
Comune di Muros	protocollo@pec.comune.muros.ss.it
Comune di Usini	comunediisini@cert.legalmail.it
Comune di Uri	protocollo.uri@pec.comunas.it
Comune di Olmedo	protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
Comune di Sorso	protocollo@pec.comune.sorso.ss.it
Comune di Osilo	protocollo@pec.comune.osilo.ss.it
Comune di Sennori	protocollo.sennori@pec.comunas.it
Prefettura Sassari	Protocollo.prefss@pec.interno.it
Vigili del Fuoco Comando Provinciale Sassari	079 272727

**PIANO EMERGENZA "INTERVENTO MANUTENZIONE IDRICA DN.1200 RAMO
BIDIGHINZU"**

**OGGETTO: INTERRUZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO COMUNI ALIMENTATI DA
RAMO BIDIGHINZU**

➤ **PREMESSA**

La Società Abbanoa informa che nella giornata di **Martedì 10 Settembre 2019**, si procederà alla riparazione della condotta adduttrice Dn.1200 (ubicata in prossimità del territorio di Ittiri), interrompendo l'erogazione verso i Comuni alimentati dal Potabilizzatore Bidighinzu dalle ore **7.00 alle ore 20.00**.

In relazione alla interruzione programmata sono previste le seguenti incidenze sul servizio, anche con interruzione della erogazione all'utenza, nei Comuni di Sassari, Ittiri, Ossi, Tissi, Muros, Usini, Uri, Olmedo, Osilo, Sorso e Sennori come di seguito indicato :

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
 Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
 Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it

Comune di Sassari:**Serbatoio Via Milano:**

Alimentazione da Acq. Bidighinzu con integrazione da Acq. Coghinas Pot."Ponte Rosello".

In conseguenza del minor apporto idrico, nella rete di distribuzione alimentata dal serbatoio di Via Milano, tramite il Ramo Bidighinzu, sarà necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Via Milano verso la zona alta di Sassari (**Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona, Gioscari**) così come riportato in elenco:

- Lunedì 09/09/2019 dalle ore 23.00 alle ore 4.30 del giorno successivo;
- Martedì 10/09/2019 dalle ore 18.00 alle ore 4.30 del giorno successivo;

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Ittiri:

In conseguenza del minor apporto idrico, nella rete di distribuzione alimentata dal serbatoio di Montesile, tramite il Ramo Bidighinzu, nella rete alta cittadina si verificheranno disservizi nell'intera giornata odierna e nella giornata di domani 10.09.19.

Per sopperire ai disagi si sta predisponendo servizio autobotte per fornitura all'utenza nella via Roth, e si procederà con la chiusura notturna del Serbatoio Montesile dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Ossi:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verrà garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Tissi:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verra' garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Muros:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verra' garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Usini:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, si procederà con l'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nella giornata di domani **10.09.19**.

Considerato che attualmente il Comune risulta sprovvisto di serbatoio di accumulo, per sopperire ai disagi, per la giornata di domani si sta predisponendo servizio autobotte per fornitura all'utenza con stazionamento nella P.zza Arborea dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Uri:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verra' garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Olmedo:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verra' garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Osilo:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verra' garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Sorso:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verra' garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Comune di Sennori:

In conseguenza del minor apporto idrico dal Ramo Bidighinzu, l'erogazione verra' garantita fino all'esaurimento delle scorte nei Serbatoi, ma non si escludono disservizi durante la giornata di domani 10.09.19.

Sarà nostra cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Tutte le articolazioni degli orari di erogazione sopra riportati potrebbero subire variazioni per cause impreviste e imprevedibili ed al momento non valutabili, con anche possibili disservizi nelle zone a quota maggiore ed anche fenomeni di torbidità.

Si evidenzia che i tempi necessari per il ripristino della produzione regolare di acqua potabile nell' Impianto di Potabilizzazione Bidighinzu sono di circa 3 ore.

Responsabile Settore Distribuzione D6:

Geom.  Simone Pilo

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 – Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it – E-mail: info@abbanoa.it