

Sassari, **15/05/2025**Prot. SP/ _____ /Dis_D6
(lettere e numeri da citare nella risposta)**Comunicazione PEC**

Comune di Sassari	protocollo@pec.comune.sassari.it
Comune Sassari Capo Gabinetto	capogabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Gabinetto	gabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Ufficio Stampa	ufficio_stampa@comune.sassari.it
Comune di Alghero	protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
Comune di Castelsardo	protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Comune di Porto Torres	comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
Comune di Tergu	protocollo.tergu@legalmail.it
Comune di Stintino	protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
Comune di Valledoria	protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it
Comune di S.Maria Coghinas	protocollo.badesi@legalmail.it
Comune di Badesi	protocollo@pec.comunesmcoghinas.ss.it
Comune di Trinita' d'Agultu	protocollo.trinitadagultu@legalmail.it
Comune di Viddalba	comune.viddalba@legalmail.it
ASL n.1 Dipartimento SIAN	Serv.ian@pec.aslsassari.it
Prefettura Sassari	Protocollo.prefss@pec.interno.it
Vigili del Fuoco Comando Provinciale Sassari	079 272727
ASL n.1 Sassari	079 2061231
A.O.U. Sassari	079 229157
Aspal Sassari	aspal.cipisassari@regione.sardegna.it
ASI-Porto Torres	protocollo@pec.cipsassari.it
D7	

**PIANO EMERGENZA "INTERVENTO MANUTENZIONE IDRICA ADDUTTRICE
COGHINAS II- ENAS "'**
**OGGETTO: INTERRUZIONE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA GREZZA, VERSO I
POTABILIZZATORI DI T.REALE (SASSARI) – CASTELSARDO E PEDRA MAJORE.**
➤ **PREMESSA**

L'Enas informa, che nella giornata di **Martedì 20 Maggio 2025**, procederà con un indifferibile intervento di manutenzione straordinaria nella condotta idrica adduttrice DN 1400 - Coghinas II, e con la contemporanea realizzazione di alcuni interventi connessi ai lavori PNRR.

La durata prevista dei lavori è di almeno **36 ore**, pertanto, dalle **ore 03.00 di Martedì 20 Maggio 2025** alle **ore 15.00 di Mercoledì 21 Maggio 2025**, verrà sospesa la fornitura di acqua grezza verso i Potabilizzatori di Castelsardo e Pedra Maggiore, e ridotta la portata verso il Potabilizzatore di T.Reale (Sassari).

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

L'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale (Sassari) verra' approvvigionato dall'ENAS con una risorsa dell'invaso Cuga con una portata ridotta pari a **circa 400 l/s** (-40%), mentre per l'impianto di potabilizzazione di Mte Agnese (Alghero) si avra' una portata ordinaria.

La Societa' Scrivente, informa inoltre, che contestualmente all'intervento Enas, procedera' con l'esecuzione di n.3 interventi a **Porto Torres** per l'attivazione delle nuove reti nella **Via Gramsci (Fondi FSC)** e per l'installo di nuove apparecchiature nella **Via Sassari e nella Via Vitt.Emanuele**, ed eseguirà n.1 intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un tratto di rete idrica a **Castelsardo** ubicata in Loc.Li Russi (retro Campo Sportivo).

Pertanto, le incidenze sul servizio, con interruzione della erogazione all'utenza nei Comuni di Sassari, Castelsardo, Tergu, Porto Torres, Stintino, Valledoria, Badesi, S.M.Coghinas, Viddalba e Trinita' d'Agultu saranno cosi' come di seguito indicato:

Serbatoio M.Oro

- **Quartieri del Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, S.M.di Pisa, Latte Dolce, Porcellana (zona Ospedali) e Piandanna,**
- Nessuna interruzione;

Serbatoio Via Milano:

Alimentazione da Acq. Bidighinzu con integrazione da Acq. Coghinas Pot."Ponte Rosello".

In conseguenza del minor apporto idrico, nella rete di distribuzione alimentata dal serbatoio di Via Milano, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, e l'impossibilita' di incrementare la portata dal Ramo Bidighinzu, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Via Milano verso la zona alta di Sassari (**Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari2, Mte Furrù, Badde Pedrosa**) cosi' come riportato di seguito:

- Lunedì 19.05.2025 dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Martedì 20.05.2025 dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Mercoledì 21.05.2025 dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Giovedì 22.05.2025 dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Serbatoio Q.340:

In conseguenza del minor apporto idrico, nella condotta premente alimentata dal Sollev. di Viale Adua, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, sarà necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Q.300 (Serra Secca) verso la zona alta di Sassari (**Luna e Sole-Prunizedda-M.te Rosello Alto-Carbonazzi**)

- Nessuna interruzione;

Potabilizzazione T.Reale-Sassari:**Porto Torres**

- L'alimentazione verrà interrotta dalle **ore 06.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025**;

Porto Torres-Quartiere Serra li Pozzi

- Interruzione erogazione dalle **ore 03.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025**;

Stintino

- L'alimentazione alla rete cittadina verrà garantita dalla risorsa idrica presente negli accumuli, ma non si escludono cali di pressione/interruzioni nella giornata di **Mercoledì 21.05.2025**

Pozzo S.Nicola-Agro Stintino

- L'alimentazione verrà interrotta dalle **ore 14.00** del **20.05.2025** alle **ore 18.00** del **21.05.2025**;

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Potabilizzazione Castelsardo:

Castelsardo:

- Interruzione erogazione dalle **ore 03.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025;**

Lu Bagnu:

- Interruzione erogazione dalle **ore 03.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025;**

Terqu

L'alimentazione verra' garantita dall'impiego dei POZZI.

Potabilizzazione Pedra Maggiore:

Valledoria

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 16.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025;**

S.M.Coghinas

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 16.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025;**

Badesi

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 16.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025;**

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Trinita' d'Agultu e Frazioni

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 16.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025**;

Viddalba

- L'alimentazione alla rete cittadina verra' garantita dalla risorsa emunta dai Pozzi, ma non si escludono cali di pressione/interruzioni nella giornata di **Mercoledì 21.05.2025**;

Ramo S.Teresa - Distretto n.7

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 03.00** di **Martedì 20.05.2025** alle **ore 18.00** di **Mercoledì 21.05.2025**;

LOGISTICA servizi autobotte

CASTELSARDO

N.1 autobotte presso il Comune di Castelsardo con stazionamento nella Piazza La Pianedda dalle ore 09.00 del 20.05.2025 fino a rientro dell'emergenza;

N.1 autobotte presso Frazione di Lu Bagnu con stazionamento presso i Parcheggi Papillon dalle ore 09.00 del 20.05.2025 fino al rientro dell'emergenza;

PORTO TORRES

N.1 autobotte presso il Comune di Porto Torres con stazionamento fronte ingresso Campo Sportivo dalle ore 09.00 del 20.05.2025 fino al rientro dell'emergenza;

N.1 autobotte presso il Comune di Porto Torres con stazionamento fronte Chiesa San Gavino dalle ore 09.00 del 20.05.2025 fino al rientro dell'emergenza;

Tutte le articolazioni degli orari di erogazione sopra riportati potrebbero subire variazioni per cause impreviste e imprevedibili ed al momento non valutabili, sono possibili disservizi nelle zone ubicate a quota maggiore ed anche fenomeni di torbidità.

Sarà ns cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it

Si evidenzia che i tempi necessari per il ripristino della produzione regolare di acqua potabile negli Impianti di Potabilizzazione dopo il ripristino della fornitura da parte dell'ENAS sono di circa 3 ore, successivamente si dovrà procedere al ripristino delle portate nell'acquedotto con tempi variabili in relazione alle distanze dei centri interessati dall'impianto.

Responsabile Settore Distribuzione D6:

Geom.Simone Pilo

Simone Pilo

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it